

点検項目（匠瑛消防署）

型式 TYGP60G

別紙3-1

項目	点検及び測定項目	内 容	備 考
1	設備状況	周囲・設置状況/発錆・腐食状況/破損の有無	
2	燃料油	油量確認/劣化・変色状況/油漏れ確認	軽油75/75ℓ
3	潤滑油	油量確認/劣化・汚損状況/油漏れ確認	検油棒 Full+-mm
4	冷却水	水量確認/劣化・汚損状況/水漏れ確認	クーラント濃度（%-℃）
5	充電装置	外観状況/充電機能	V、A
6	蓄電池	外観状況/電池機能/交換の必要性	V
7	試運転	外観状況/始動動作/停止動作/運転状況/発電状況	V、A、Hz
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

点検項目（横芝光消防署）

型式 PX-65MSR（B）

別紙3-2

項目	点検及び測定項目	内 容	備 考
1	設備状況	周囲・設置状況/発錆・腐食状況/破損の有無	
2	燃料油	油量確認/劣化・変色状況/油漏れ確認	軽油950/950ℓ
3	潤滑油	油量確認/劣化・汚損状況/油漏れ確認	検油棒 Full+-mm
4	冷却水	水量確認/劣化・汚損状況/水漏れ確認	クーラント濃度（%-℃）
5	充電装置	外観状況/充電機能	V、A
6	蓄電池	外観状況/電池機能/交換の必要性	V
7	試運転	外観状況/始動動作/停止動作/運転状況/発電状況	V、A、Hz
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

点検項目（野米分署）

型式 TQGP6KA

別紙3-3

項目	点検及び測定項目	内 容	備 考
1	設備状況	周囲・設置状況/発錆・腐食状況/破損の有無	
2	燃料油	油量確認/劣化・変色状況/油漏れ確認	軽油198/198ℓ
3	潤滑油	油量確認/劣化・汚損状況/油漏れ確認	検油棒 Full+-mm
4	冷却水	水量確認/劣化・汚損状況/水漏れ確認	クーラント濃度 (%-℃)
5	充電装置	外観状況/充電機能	V、A
6	蓄電池	外観状況/電池機能/交換の必要性	V
7	試運転	外観状況/始動動作/停止動作/運転状況/発電状況	V、A、Hz
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			