

## 別紙 1

## 業務箇所及び業務内容並びに清掃回数等一覧

業務箇所及び業務内容	清掃回数	面積又は台数
消防本部・匝瑳消防署		
1 日常清掃業務	12ヶ月	
(1) 作業日 週2日(火曜日及び金曜日)		
(2) 作業時間帯 午前7時から正午までのうち 3時間程度		
2 定期床清掃業務		
(1) 繊維床洗浄	年2回	69.30 m <sup>2</sup>
(2) ビニールシート床洗浄ワックス塗布 (廊下・階段を除く)	年2回	269.30 m <sup>2</sup>
(3) ビニールシート床洗浄ワックス塗布 (廊下・階段)	年1回	72.30 m <sup>2</sup>
(4) ビニールシート床剥離洗浄ワックス塗布 (廊下・階段)	年1回	72.30 m <sup>2</sup>
3 エアコン清掃業務		
(1) エアコン(天井式)洗浄	年1回	8台
(2) エアコン(壁掛け式)洗浄	年1回	1台
横芝光消防署		
1 エアコン等清掃業務		
(1) エアコン(天井式同時2台)洗浄	年1回	7式
(2) エアコン(天井式)洗浄	年1回	7台
(3) 全熱交換機(天井式)洗浄	年1回	4台
野栄分署		
1 定期床清掃業務		
(1) ビニールシート床洗浄ワックス塗布	年2回	165.30 m <sup>2</sup>
(2) ビニールシート床剥離洗浄ワックス塗布	年2回	48.50 m <sup>2</sup>
(3) 磁器質床洗浄	年2回	0.00 m <sup>2</sup>
2 エアコン清掃業務		
(1) エアコン(天井式同時3台 噴出口9個)洗	年1回	1式
(2) エアコン(天井式同時2台)洗浄	年1回	1式
(3) エアコン(天井式 噴出口4個)洗浄	年1回	1式
(4) エアコン(天井式)洗浄	年1回	3台
(5) エアコン(壁掛け式)洗浄	年1回	1台

別紙 2

消防本部・匝瑳消防署庁舎日常清掃業務に係る清掃箇所及び作業内容

清掃箇所		作業内容
1 階	事務室	ビニールシート床清掃・ごみ捨て・シュレッダー清掃
	指令室	繊維床清掃・ごみ捨て
	署長室	繊維床清掃・ごみ捨て
	待機室（給湯室）	ビニールシート床清掃・ごみ捨て・灰皿清掃
	トイレ	床清掃・便器清掃・洗面台洗浄・汚物処理・消耗品の補充
	廊 下	ビニールシート床清掃
	階 段	ビニールシート床清掃
	玄 関	磁器質床清掃
	車 庫	灰皿清掃
2 階	事務室	ビニールシート床清掃・ごみ捨て・シュレッダー清掃
	消防長室	繊維床清掃・ごみ捨て
	会議室	ビニールシート床清掃・ごみ捨て・灰皿清掃
	仮眠室	ビニールシート床清掃
	トイレ	床清掃・便器清掃・洗面台洗浄・汚物処理・消耗品の補充
	廊 下	ビニールシート床清掃
	階 段	ビニールシート床清掃

## エアコン等設置箇所及び台数

設置箇所	型式	台数
消防本部・匝瑳消防署		
1階 指令室	天井式	6台
待機室	天井式	2台
2階 機械室	天井式	1台
横芝光消防署		
1階 出動準備室	天井式同時2台	1式
事務室	天井式同時2台	1式
	天井式	2台
	全熱交換機	1台
応接コーナー	天井式	1台
PRコーナー	天井式同時2台	1式
大会議室	天井式同時2台	2式
	全熱交換機	2台
2階 女性用スペース	天井式	1台
食堂・休憩室	天井式同時2台	1式
	全熱交換機	1台
洗面・洗濯室	天井式	1台
休憩ロビー	天井式同時2台	1式
トレーニング室	天井式	2台
野栄分署		
1階 待機室	天井式 噴出口4個	1式
事務室	天井式同時2台	1式
通信室	天井式	1台
消毒室	壁掛式	1台
2階 仮眠室	天井式同時3台 噴出口9個	1式
会議室	天井式	1台
談話室	天井式	1台

別紙 4

定期床清掃に係る作業内容及び作業箇所

作業内容	作業箇所
<p>消防本部・匝瑳消防署</p> <p>1 繊維床洗浄</p> <p>2 ビニールシート床洗浄ワックス塗布</p> <p>3 ビニールシート床剥離洗浄ワックス塗布</p>	<p>1階 署長室・指令室</p> <p>2階 消防長室</p> <p>1階 事務室・待機室・トイレ 洗面室・廊下・階段</p> <p>2階 事務室・会議室・仮眠室 トイレ・廊下・階段</p> <p>1階 廊下・階段</p> <p>2階 廊下・階段</p>
<p>野栄分署</p> <p>1 ビニールシート床洗浄ワックス塗布</p> <p>2 ビニールシート床剥離洗浄ワックス塗布</p> <p>3 磁器質床洗浄</p>	<p>1階 事務室・待機室</p> <p>2階 会議室・談話室・更衣室 書庫</p> <p>1階 廊下・階段・洗面室</p> <p>2階 廊下</p> <p>1階 トイレ</p> <p>2階 トイレ</p>